



- LEGENDA:
- PONTOS
 - PONTO DE TOMADA UNIVERSAL BAIXA (h=0.30m)
 - PONTO DE TOMADA UNIVERSAL MÉDIA (h=1.30m)
 - PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ALTA (h=2.30m)
 - TOMADA PARA AR CONDICIONADO 2P+T(h=2.30m)
 - PONTO DE TOM. ESTABILIZADA P/ COMPUTADOR 2P+T (h=0.30m)
 - PONTO PARA REDE DE LÓGICA BAIXO (h=0.30)
 - PONTO DE TELEFONE BAIXO (h=0.30m)
 - INTERRUPTOR PARA UMA SEÇÃO
 - INTERRUPTOR PARA DUAS SEÇÕES
 - INTERRUPTOR PARALELO OU THREE-WAY
 - VENTILADOR DE PAREDE (h=2.30m)
 - TV PONTO DE ANTENA (h=2.30m)
 - DCH DUCHA HIGIÊNICA (h=0.30m)
 - F PONTO DE ÁGUA P/ FILTRO (h=1.30m)
 - Q.D.L. QUADRO DE LUZ (h=1.30m)
 - LUMINÁRIAS
 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR - 2x 20W, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO
 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR - 2x 20W, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO
 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR - 2x 90W, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO
 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR - 2x 90W, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO
 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/PAREDE (ARANDELA) EM ALUMÍNIO INJETADO C/PINTURA ELETROSTÁTICA POLIESTER NA COR BRANCA
 - AR CONDICIONADO DE JANELA
 - PONTO DE UTILIDADES PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA-ÁGUA, ESGOTO, AR COMPRIMIDO E ENERGIA(CIRCUITO EXCLUSIVO)
 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
 - EXAUSTOR DE PAREDE(CIRCUITO EXCLUSIVO)
 - RALO
 - EXAUSTOR DE TETO DUTADO(CIRCUITO EXCLUSIVO)
 - CONDENSADOR
 - REFLETOR EM POSTE OU PAREDE
 - LUMINÁRIA COM VIDRO E LÂMPADA INCANDESCENTE
 - POSTE DE LUZ c/ FOTOCÉLULA
 - POSTE METÁLICO

- NOTAS:
- A CONTRATADA DEVERÁ DESENVOLVER E SUBMETER À APROVAÇÃO DO SETOR DE ARQUITETURA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, O PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES, CUJO FORNECIMENTO TAMBÉM É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.
 - O SETOR DE ARQUITETURA DA FMS/PMN PARA A CONFERÊNCIA DOS PROJETOS, DENTRO VISTO DE "PRÓPRIO PARA USO" EM TODA E QUALQUER PLANTA ANTES QUE AS MESMAS SEJAM ENVIADAS AO CANTIER.
 - OS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PODERÃO SER SOLICITADOS PELA ARG-FMS-PMN PARA REUNIDAS DE ESCLARECIMENTO E DISCUSSÃO DE PROJETO.
 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO FEITA NA OBRA SEM O CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DA ARG-FMS-PMN SERÁ ENTENDIDO COMO NÃO FORNECIMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS.
 - TODA OBRA DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS, TELEFONIA E LÓGICA, OTV, INCÊNDIO, SPDA, INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE AR CONDICIONADO, PODENDO A QUALQUER TEMPO SER SOLICITADO A INCLUSÃO DE ALGUMA DISCIPLINA QUE SE MOSTRE NECESSÁRIA.
 - TODOS OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS PROJETOS, COMO SONDADEIRAS, LEVANT. TOPOGRÁFICO E PESQUISA EM CONCESSIONÁRIAS DEVERÃO SER APRESENTADOS PELA CONTRATADA.
 - A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR AS APROVAÇÕES NECESSÁRIAS NOS ORÇAMENTOS E CONCESSIONÁRIAS PERTINENTES, INDEPENDENTE DA APROVAÇÃO DE USO DAS PLANTAS NA OBRA.
 - TODOS OS PISOS, RAMPAS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SEGUIR AS EXIGÊNCIAS DO DEC. FEDERAL 9268 E DA NBR 9050. A SINALIZAÇÃO VISUAL, AUDITIVA E TÁTIL QUE SE FIZER NECESSÁRIA DEVERÁ SER APRESENTADA PELA CONTRATADA E APROVADA PELA ARG-FMS-PMN.
 - É IMPRECONDICIONAL O FORNECIMENTO DE TODAS AS ART E RTTS DOS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS.

ÁREA DE REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE	700,00 m²
ÁREA DE COBERTURA NOVA (TELHA SANDUICHE)	700,00 m²
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO PAREDE EXTERNA	1.000,00 m²
ÁREA DE PEDRAS BRITADAS	12,00 m²
ÁREA DE PINTURA GRADIL	60,00 m²
ÁREA PISO INTERTRAVADO	220,00 m²
ÁREA DE GRAMA ESMERALDA	600,00 m²
ÁREA PISO CIMENTADO LISO	600,00 m²
PISO TECNOGRAM	350,00 m²