



01 PAVIMENTO TÉRREO
ESC.1/100







02 SEGUNDO PAVIMENTO
ESC.1/100



03 PAVIMENTO TELHADO
ESC.1/100



LEGENDA - SINALIZAÇÃO				
CÓDIGO	SIGNIFICADO	PLACA	ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO	QUANTIDADE
01	PROIBIDO FUMAR	PROIBIDO FUMAR	1,80 m	00
02	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	1,80 m	00
03	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	1,80 m	03
04	CUIDADO, RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS	CUIDADO, RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS	1,80 m	00
05	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	1,80 m	06
06	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	1,80 m	01
07	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	1,80 m	02
08	EXTINTOR DE INCÊNDIO	EXTINTOR DE INCÊNDIO	1,80 m	05
09	INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO	INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO	1,20 m	00
10	NÚMERO DO PAVIMENTO	NÚMERO DO PAVIMENTO	1,80 m	02
11	ESCALA DE EMERGÊNCIA	ESCALA DE EMERGÊNCIA	1,80 m	02
TOTAL				21

SÍMBOLOS					
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	21			
CLASSIFICAÇÃO - EXTINTORES					
SÍMBOLO	AGENTE EXTINTOR	CLASSIFICAÇÃO	MODELO	CLASSE	QUANTIDADE
	ÁGUA PRESSURIZADA	PORTÁTIL	10 L	2-A	01
	PROFUNDIZADO (MONOGRAU) (C)	PORTÁTIL	6 KG	3-A-20B-C	02
	CO2 - GÁS CARBÔNICO	PORTÁTIL	6 KG	5-B-C	02

REVISÃO	EMIÇÃO INICIAL	00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - NITERÓI		PRANCHA N.º
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		01
LOCAL: REFORMA DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DA USF DA PONTA DA ÁREA		
DESENHO: PROJETO PPCP - PLANTA BAIXA, DETALHES E LEGENDAS		
DESENVOLVIDO POR: LEANDRO SOARES DOS SANTOS CAU N.º A70433-4		COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO: RAMON DORNELAS CAU N.º A41599-5
		ESCALA: INDICADA
		DATA: AGO./21